

## АКТ № 1

### оцінки приміщення щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

28 липня 2022 року

м. Запоріжжя

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022 № 1/7707-22 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» та Протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 23.06.2022 №16 робоча група проводила огляд у складі:

А.Ю. Шляховий – провідний інспектор ВОПР та ЦЗ ЗРУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області;

З.В. Остапенко – головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужбу в Запорізькій області;

А.С. Кочіашвілі - інспектор СЮП ВП ЗРУП ГУНП у Запорізькій області, рядовий поліції;

у присутності директора ліцею Риженських М.В., заступника директора з НВР Грицаєнко О.Л.

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9 державної форми власності, що належить Міністерству освіти і науки України.

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

укриття № 1 - підвальне приміщення (майстерні) площею 165,6 кв.м., висота 2,05 м.

укриття № 2 - підвальне приміщення (навчальний корпус) площею 184 кв.м., висота 2,3 м.

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: справні та працездатні

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: сухі та чисті

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:

приміщення укриття № 1 має 2 входи- виходи, які не захищено та захищено від атмосферних опадів навісами; приміщення укриття № 2 має один вхід-вихід, який не захищено та захищено від атмосферних опадів навісом.

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами)  
відсутні засоби для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

(обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

є в наявності природна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання:

заклад підключений до централізованих мереж водопостачання, подача води регулярна, питний режим забезпечено фасованою бутильованою водою.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи:

приміщення укриття № 1 каналізування централізоване, (облаштовано 12 біотуалетів, 1 умивальник);

приміщення укриття № 2 - каналізування централізоване (1 унітаз, 1 умивальник)

(передбачено / не передбачено проектом)

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

7. Стан систем опалення:

опалення відсутнє

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення:

електропостачання передбачено проектом у всіх приміщеннях, освітлення в приміщеннях комбіноване: лампи люмінесцентні та розжарювання, резервне електропостачання відсутнє, резервне освітлення за рахунок ліхтариків, свічок, усе електрообладнання заземлено

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

електричний дзвоник, wi-fi інтернет, мобільні телефони

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачені проектом - відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння споруду укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

Медична допомога надається медичним працівником закладу. Медичними препаратами та обладнанням забезпечені в достатній кількості.

Санітарно технічний стан приміщень задовільний. Шансовий інструмент та прибиральний інвентар в достатній кількості, зберігання впорядковане. Прибирання буде

здійснюватися працівниками закладу щоденно та за необхідності. Вологе прибирання буде проводитись з застосуванням мийних побутових та дезінфекційних засобів. Для проведення дезінфекції використовується деззасіб, інструкції по використанню в наявності згідно з методичними рекомендаціями.

Збір твердих побутових відходів здійснюється в сміттєві ємності з поліетиленовими пакетами, з подальшим видаленням в сміттєвий контейнер, які розташовані на прибудинковій території на твердому покритті. Вивезення побутових відходів проводиться 2 рази на тиждень, згідно з договором. Під час обстеження в приміщеннях комах та гризунів не виявлено, дезінсекцію та дератизацію проведено згідно з договором.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та контактні дані особи, відповідальної за укриття (керівник закладу, установи тощо): директор Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» Риженьких Микола Васильович, телефон 067-613-67-70

## ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
для укриття населення як найпростішого укриття**

Приміщення Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» зазначене, як укриття №1, укриття №2 рекомендовано до використання як найпростіше укриття. (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

За умов:

1. Усунення скруток в електропроводці в приміщенні укриття № 1 .
2. Забезпечити витяжною вентиляцією приміщення укриття № 1 та № 2.
3. Завершити косметичний ремонт туалетної кімнати в приміщенні укриття № 2.
4. Забезпечення укриттів продуктами харчування, що мають довготривалий термін реалізації і є безпечними в епідеміологічному значенні.
5. При використанні укриттів дотримуватись вимог чинного законодавства.  
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	А. Шляховий (власне ім'я, прізвище)
	З. Остапенко (власне ім'я, прізвище)
	А. Кочіашвілі (власне ім'я, прізвище)
	М. Риженьких (власне ім'я, прізвище)
	О. Грицаєнко (власне ім'я, прізвище)
	 (власне ім'я, прізвище)

